



\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
 \*表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- \* 最高使用圧力 0.4 MPa
- \* 最低使用圧力 0.02 MPa
- \* 最大差圧比 3 : 1 (温水、冷水どちらが3でも可)
- \* 適切な使用圧力 0.10 MPa ~ 0.20 MPaで湯水同圧
- ◆ 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も御使用になれません。別途御相談下さい。
- ◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。温泉水は、御使用になれません。

8	電動二方弁 (200V/100V)	2	B s 他	AM1E-□05YYF
7	ユニオン	3	SUS	
6	ボール弁	2	B s 他	R250 1/2"
5	温度計	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	B C 他	
3	逆止弁	2	B s 他	VAL-4N
2	入口継手	2	B s	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	G 2 M
符号	名 称	数量	材 質	備 考

レオナード適温水補給ユニット

TYPE : LUW-1S

S : 1 / 4

図番 13190