



レオナード
 適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.4 MPa
- * 最低使用圧力 0.02 MPa
- * 最大差圧比 3:1 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 適切な使用圧力 0.10MPa ~ 0.20MPaで湯水同圧

◆ 多数のシャワーや手洗いカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。

◆ 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も御使用になれません。別途御相談下さい。

◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。温泉水は、御使用になれません。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 *表記寸法は、組立寸法につき約です。

モーターバルブ部仕様

ボールバルブ部
 ボディ、ボールSUS316製、SUSユニオン2カ所付
 流体 水、温度80℃以下、圧力1.0MPa以下

モーター部
 電源 AC100V 15分定格
 消費電力 19W
 開閉時間 16/13.5秒 50/60HZ
 電源用キャプタイヤコード3m付
 水位センサー 3P用リード線5m付

- 1) 水位センサーは別途手配して下さい。
- 2) コンセント型漏電ブレーカーを別途手配して下さい。

7	ユニオン	1	SUS	
6	水位自動制御二方弁	1	SUS	LCE/MII-32A
5	ボール弁	2	Bs他	R250 1"
4	温度計	1	Bs他	
3	ストレーナー	2	Bc他	
2	逆止弁	2	Bc他	
1	RADAミキシングバルブ	1	Bs他	A5
符号	名称	数量	材質	備考
浴槽適温水補給ユニット 水位自動制御二方弁付				
TYPE : LUSM-LC-3				
S : 1 / 5			図番 13197	