



注1)保守弁・相フランジは現場にてご用意ください。

注2)取付ブラケットはオプションです。

注3)㊸ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。尚、施工時に蒸気ドレン用配管と、ホースが干渉しない様注意して下さい。

13	ユニオン	1	SUS	
12	スチームトラップ	1	SUS	
11	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	
10	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
9	フランジ JIS-10K	2	SUS	
8	ホースステーション	1	SUS	
7	ホースニップル	1	Bs	
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	54/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 給水 0.40 MPa

* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 給水 0.05 MPa

* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)

* 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーミックス・タンデム型

TYPE : TXFT-2-NCV-HSU

S : 1/8 図番 15452