



使用条件	
最高使用圧力 蒸気・給水共 (MPa)	0.40
最低使用圧力 蒸気・給水共 (MPa)	0.05
最大圧力比	3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
最適使用圧力 (MPa)	0.20 (汽水同圧)
混合水温度 (°C)	30~60

注 記

- 1) ミキシングバルブ出口にはバルブを絶対に取付けないで下さい。  
ミキシングバルブ出口側で開閉する使い方は一切出来ません。  
ミキシングバルブ出口は開放状態でご使用下さい。  
誤った使用方法で引起されるトラブルや事故に対して弊社は責任を負いません。
- 2) 蒸気並びに給水圧力はできるだけ一定圧力で供給して下さい。
- 3) 蒸気配管のドレンが本ユニットに流入しないような配管をお願いします。  
蒸気主管より分岐する場合は必ず上取り配管して下さい。  
又管末にはスチームトラップを取付ける等の配慮をお願いします。
- 4) 取付ブラケット及び火傷防止ジャケットはオプションです。

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

10	蒸気側火傷防止ジャケット	1式	シリコンガラス吹込他	オプション
9	取付ブラケット	1式	SUS304	オプション
8	フランジ	4	SCS13	JIS10K 20A
7	メンテナンスバルブ	2	SCS13A	
6	自在吐水口	1	C2700TH	25φ
5	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
4	ストレーナー	2	CAC406他	
3	タンデムボール弁	2	C3771他	
2	タンデム開閉レバー	1	CAC406	
1	RADA ミキシングバルブ	1	C3603 CAC406他	A55

符号	名 称	数量	材 質	備 考
----	-----	----	-----	-----

LEONARD®	承認	製図	設計	尺 度	サイズ
	島田	川西		1/4	A3

品名型式	スチーミクス・タンデム型 TXSF-3S-P			図 番
				19062

図面来歴	変更箇所	
	担 当	
	日 付	