



使用条件	
最高使用圧力 蒸気・給水共 (MPa)	0.50
最低使用圧力 蒸気・給水共 (MPa)	0.20
最大圧力比	2 : 1 以内 (蒸気圧力 ≥ 給水圧力)
最高温水製造温度 (°C)	90

注記

- 1) 本ユニットはサーモスタット構造ではありません。供給蒸気、給水圧力の変動により、高温水が出る可能性があり危険です。混合水温度を安定させる為に、必ず減圧弁等で蒸気並びに給水の圧力を一定にしてください。
- 2) 複数個所の手洗いの温水制御のような用途には使用出来ません。
- 3) 蒸気圧力は給水圧力と同圧か、少し高く設定して下さい。
- 4) 使用後は必ずタンデムレバーを押し下げて下さい。
- 5) 蒸気配管のドレンが本ユニットに流入しないような配管をお願いします。蒸気主管より分岐する場合は必ず上取り配管して下さい。又管末にはスチームトラップを取付ける等の配慮をお願いします。
- 6) 取付ブラケット及び火傷防止ジャケットはオプションです。
- 7) 相フランジ以上は現場手配の上、バルブは必ず取付して下さい。

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

品名	数量	材質	備考
10 蒸気側火傷防止ジャケット	1式	シリコンガラス吹付他	オプション
9 取付ブラケット	1	SUS304	オプション
8 フランジ	2	SCS13	JIS10K 20A
7 自在吐水口	1	C2700T	19φ
6 温度計	1	C3604他	感温部SUS304
5 ストレーナー	2	CAC406他	
4 タンデムボール弁	2	C3771他	
3 タンデム開閉レバー	1	CAC406	
2 逆止弁	2	CAC406他	
1 RADA ミキシングバルブ	1	CAC406他	203AL II

符号	名称	数量	材質	備考
承認	製図	設計	尺度	サイズ
島田	川西		1/4	A3
品名型式	ホ-ス洗浄用スチ-ムウオ-ターヒ-ター TXF-203AL II-P			図番 19158-1
変更箇所	寸法調整			
担当	川西			
日付	20/8/3			