



使用条件

最高使用圧力 蒸気・給水共 (MPa)	0.50
最低使用圧力 蒸気・給水共 (MPa)	0.20
最大圧力比	2:1以内 (蒸気圧力≧給水圧力)
最高温水製造温度 (°C)	90

注記

- 1) 本ユニットはサーモスタット構造ではありません。供給蒸気、給水圧力の変動により、高温水が出る可能性があり危険です。混合水温度を安定させる為に、必ず減圧弁等で蒸気並びに給水の圧力を一定にして下さい。
- 2) 複数個所の手洗いの温水制御のような用途には使用出来ません。
- 3) 蒸気圧力は給水圧力と同圧か、少し高く設定して下さい。
- 4) 使用後は必ずタンデムレバーを押し下げて下さい。
- 5) 温度調整を頻繁に行う用途には不適です。また、製品（食品等）に直接触れる用途にはお勧めしません。
- 6) 取付ブラケット及び火傷防止ジャケットはオプションです。
- 7) 相フランジ以上は現場手配の上、バルブは必ず取付けて下さい。
- 8) ①ユニオン2次側は現場にて施工下さい。

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
*表記寸法は、組立寸法につき約です。

品名	数量	材質	備考
13 蒸気側火傷防止ジャケット	1式	シリコナラスタ他	オプション
12 取付ブラケット	1	SUS304	オプション
11 ユニオン	1	SCS13	
10 スチームトラップ	1	SUS303他	
9 蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SCS13A	15A
8 フランジ	6	SCS13	JIS10K 20A
7 自在吐水口	1	C2700T	19φ
6 温度計	1	C3604他	感温部SUS304
5 ストレーナー	2	CAC406他	
4 タンデムボール弁	2	C3771他	
3 タンデム開閉レバー	1	CAC406	
2 逆止弁	2	CAC406他	
1 RADA ミキシングバルブ	1	CAC406他	203AL II

符号	名称	数量	材質	備考
----	----	----	----	----

LEONARD®	承認	製図	設計	尺度	サイズ
	島田	川西		1/5	A3

品名型式	高温水製造用スチームウォーターヒーター			図番	
	TXFT-203ALII-P			19167-2	

図面来歴	変更箇所	注記追加	品名訂正	
	担当	川西	川西	
	日付	21/3/11	24/3/12	