



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

要目表				注記	図番	
供給蒸気圧力 (作動時圧力)	0.20 Mpa 2.0 Kg/cm <sup>2</sup>	交換熱量	126 Kw 108,000 Kcal/h		19186-SS	
蒸気消費量(最大)	209 kg/h	電源	AC100 V	1) 蒸気並びに給水は必ず所定の一定圧力で供給して下さい。 2) ドレンは押出圧力が全くありませんので、立ち上げないで大気開放で排出して下さい。立ち上げる場合は別途お問い合わせ下さい。 3) 給湯配管が長い場合は、ユニット装着のポンプ以外に、循環ライン上に循環ポンプの設置が必要になることがあります。 4) 給湯配管が長く保水量が多い場合は、ユニット装着の密閉膨張タンクだけでは膨張分を吸収できない場合があります。その場合、必要な容量の密閉膨張タンクを別に設置して下さい。 5) 給湯ラインのエア抜きについては十分な配慮をお願いします。	品名型式	循環給湯用カロリーファイヤー EXDR-40-EL-SS
供給水温度	10 °C	消費電力	400 W		承認	島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1/12 サイズ A3
給湯温度	50 °C	製品重量	190 Kg		図面来歴	変更箇所 担当 日付
給湯量	45 L/min	塗装色	マンセル 5Y7/1			

番号	名称	数量	材質	備考
22	外板	3	SS	前面・側面x2
21	流量調整弁	1	SUS 他	
20	圧力計及コック	4	SUS 他	
19	制御盤ボックス	1	SS 他	
18	架台	1	SS	
17	排水、排蒸気弁	4	SUS	UTK 15A
16	密閉膨張タンク	1	SUS 他	0.3 MPa-8L
15	温度計	2	SUS 他	20-120°C
14	給水・循環ライン逆止弁	2	SCS13	25A
13	蒸気ドレンライン逆止弁	1	BC 他	20A
12	空気抜弁	1	SUS	
11	安全弁	1	BC SUS	0.4 MPa-15A
10	圧カスイッチ	1	SUS 他	ON-0.05MPa OFF-0.01MPa
9	スチームトラップ	1	Bs SUS	BPT13SX-15A
8	スチームトラップ	1	FC SUS	FT14-4.5-20A
7	循環ポンプ	1	SUS 他	PSS2-255-0.25S
6	給水ストレーナー	1	SCS13	25A
5	蒸気ストレーナー	1	BC 他	25A
4	蒸気遮断弁	1	SUS 他	DP100-25A
3	測温抵抗体	1	SUS 他	Pt100Ω
2	温度調節弁	1	SUS 他	PHXVR-101UUG-025
1	熱交換器	1	SUS	DRS-S 65