



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記				LEONARD®			図 番		6 ユニオン		1 SCS13	
最大流量 (L/min)	39	最適使用圧損 (Mpa)	0.1 ~ 0.2	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。	<b>適温水補給ユニット</b> <b>LUS-1S</b>			19325		5 ボール弁		2 C3771				
最高許容圧力 (MPa)	0.6	最適温調範囲 (°C)	30 ~ 50							4 温度計		1 C3604他		感温部SUS304		
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (°C)	90							3 ストレーナー		2 CAC406他				
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給水温度 (°C)	1							2 逆止弁		2 CAC406他				
最大使用差圧比	3:1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	20°C以上							1 RADA ミキシングバルブ		1 C3603他		G2M		
				承認 島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1/2 サイズ A3			図面 変更箇所 担当 日付		符号	名 称	数量	材 質	備 考			