



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記		図 番			部品表							
最大流量 (L/min)	230	最適使用圧損 (Mpa)	0.1~0.2			19328	品名型式	承認	検 査	尺 寸	サ イ ズ	数量	材 質	備 考		
最大許容圧力 (MPa)	0.7	最適温調範囲 (°C)	30~50	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。	<b>適温水補給ユニット</b> <b>LUS-3</b>			島田	川西	山内	1/3	A3	6 ユニオン	1	SCS13	
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (°C)	90					担 当						5 ボール弁	2	C3771
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給水温度 (°C)	1		日 付						4 温度計	1	C3604他	感温部SUS304		
最大使用差圧比	3:1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	20°C以上								3 ストレーナー	2	CAC406他			
											2 逆止弁	2	CAC406他			
										1 RADA ミキシングバルブ	1	C3603 CAC406他	A5			
										符 号	名 称	数 量	材 質	備 考		