



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注記				LEONARD®				図番														
最大流量 (L/min)	60	最適使用圧損 (Mpa)	0.1~0.2	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。 5) 仕切弁及び出口側ユニオンは、現場手配の上必ず設置して下さい。				適温水補給ユニット LU-1				19338														
最大許容圧力 (MPa)	0.7	最適温調範囲 (°C)	30~50									品名型式				4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304						
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (°C)	90									承認	島田	検図	川西	設計	山内	尺度	1/2	サイズ	A3	3	ストレーナー	2	CAC406他	
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給水温度 (°C)	1									図面	変更箇所					2	逆止弁	2	CAC406他					
最大使用差圧比	3:1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	20°C以上									担当						1	RADA ミキシングバルブ	1	C3603他	G3M				
				日付						符号		名称		数量	材質	備考										