



使用条件			
最大流量 (L/min)	140	最適使用圧損 (Mpa)	0.1 ~ 0.2
最大許容圧力 (MPa)	0.7	最適温調範囲 (°C)	30 ~ 50
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (°C)	90
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給湯温度 (°C)	1
最大使用差圧比	3:1 (注)	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差 (°C)	20°C以上
消費電力 (VA)	16		

注記

- 1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。温泉水は使用できません。
- 2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。別途御相談下さい。
- 3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も使用できません。別途御相談下さい。
- 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。
- 5) 電動弁電圧 100V or 200V

*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

*表記寸法は、組立寸法につき約です。

8	電動弁2方弁	1	C3771BE他	AM1E-*05-YYF
7	ユニオン	3	SCS13	
6	ボール弁	2	C3771	
5	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
4	ストレーナー	2	CAC406他	
3	逆止弁	2	CAC406他	
2	入口継手	2	CAC406他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	C3603他	4M

符号	名称	数量	材質	備考
----	----	----	----	----

	承認	製図	設計	尺度	サイズ
	島田	川西	中川	1/3	A3

品名型式	適温水補給ユニット			図番	
	LUCYM-V-2			19351	

図面来歴	変更箇所	
	担当	
	日付	