



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注記		図番					
最大流量 (L/min)	260	最適温調範囲 (°C)	32~52			19364		6 ユニオン	1 SCS13		
最小流量 (L/min)	15	最高給湯温度 (°C)	85	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。 3) 最大流量 (最大差圧以下) で使用して下さい。 最大流量を超えると冷水しか出なくなります。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失 (背圧) を差し引いた圧力比です。	品名型式 <b>浴槽補給用ミキシングユニット</b> <b>HORNE GUS-4002</b>	5 ボール弁	2 C3771	4 温度計	1 C3604他	感温部SUS304	
最大許容圧力 (MPa)	1.0	最低給水温度 (°C)	1			3 ストレーナー	2 CAC406他	2 逆止弁	2 CAC406他		
最大使用差圧 (MPa)	0.12	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差 (°C)	15°C以上			1 HORNEミキシングバルブ	1 CAC406他	4002			
最小使用差圧 (MPa)	0.01					符号	名称	数量	材質	備考	
給水/給湯圧力比	1:1 (等圧)					承認	島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1/3 サイズ A3				