



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注記		図番		部品表											
最大流量 (L/min)	320	最適温調範囲 (°C)	32~52			19365		6	ユニオン	1	SCS13								
最小流量 (L/min)	15	最高給湯温度 (°C)	85	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。温泉水は使用できません。 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。 3) 最大流量 (最大差圧以下) で使用して下さい。最大流量を超えると冷水しか出なくなります。 4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の揚程や継手、機器等の圧力損失 (背圧) を差し引いた圧力比です。		5	ボール弁	2	C3771										
最大許容圧力 (MPa)	1.0	最低給水温度 (°C)	1			4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304									
最大使用差圧 (MPa)	0.12	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差 (°C)	15°C以上			3	ストレーナー	2	CAC406他										
最小使用差圧 (MPa)	0.01					2	逆止弁	2	CAC406他										
給水/給湯圧力比	1:1 (等圧)					1	HORNEミキシングバルブ	1	CAC406他	5002									
					承認	島田	検図	川西	設計	山内	尺度	1/3	サイズ	A3	符号	名称	数量	材質	備考
					図面来歴	変更箇所	担当	日付											