



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

16	電源BOX	1	PP他	
15	アングル枠	1	SS	40×40×5
14	ボールバルブ	3	C3771	R259 15A
13	フローセッター	1	CW625N他	23-1204 DZR
12	フローセッター	1	CW625N他	23-1209 DZR
11	逆止弁	2	CAC 他	
10	サーモバルブ	1	C3771他	R402 15A
9	サーモバルブ用センサー	1	C1220T他	R462L2
8	循環ポンプ	1	SUS304他	UPS20-30N
7	ストレーナー	1	C3604他	
6	温度計	2	C3604他	感温部SUS304
5	ボール弁	4	C3771	R250 32A・20A
4	圧力計	2	C3604他	
3	ストレーナー	2	CAC406他	
2	逆止弁	2	CAC406他	
1	ホーン ミキシングバルブ	1	CAC406他	3202
符号	名称	数量	材質	備考

重量：53Kg

使用条件			
最大流量 (L/min)	140	温度調整範囲 (°C)	30~50
最小流量 (L/min)	9	最高給湯温度 (°C)	85
最大許容圧力 (MPa)	0.5	最低給水温度 (°C)	1
最大使用差圧 (MPa)	0.12	電源 (V)	AC100
給湯/給水圧力比	1:1	出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差	10°C以上
消費電力 ((50/60Hz) W)	95/115		

注 記

- 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。温泉水は使用できません。
- 給湯・給水が同一供給源からなる配管システムで、給湯・給水が同圧である条件でご使用が可能です。同圧でない場合、温度制御が不安定になるばかりか、熱湯や冷水が出る事があり使用できません。
- 必ず最大流量以下でご使用ください。最大流量を超えるとミキシング出来なくなり、冷水のみが出ます。
- 温水使用箇所はミキシングバルブより最低5m離して下さい。

図 番
19398-3

品名型式
温水循環ライン用ユニット
HORNE-3202-ST

承認 島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1/6 サイズ A3

図面変更箇所 70セッター ①逆止弁 ①逆止弁

担当 川西 川西 川西

日付 2023/2/10 2023/2/17 2023/3/31