

# Bradley

---

## 洗眼ユニット S19214EFW・SB・HS 取付け取扱い説明書

---

### はじめに

この度は Bradley 洗眼ユニットをご採用戴き、ありがとうございます。

本取付・取扱い説明書をお読み戴き、正しくご使用下さい。

### ご使用条件

1. 本ユニットは米国 ANSI Z358.1-2009 規格に従い、給水圧力(作動時)30PSI(約0.2MPa)の時、約3.0GPM(約11L/min.)以上の流量が確保できるように設計されています。(実際には約16/minの水量が流れます)  
また、手持ちスプレー(ドレンチホース)は、約10L/minの流量が確保できるように設計されています。
2. 給水は飲料水を使用して下さい。
3. 最低使用圧力：0.2MPa
4. 最高使用圧力：0.6MPa
5. 最適使用圧力：0.25~0.35MPa



### 据付

#### ●据付場所について

1. 洗眼ユニットは有害物質取扱い作業場より10秒以内で到達できる場所で、作業場と段差がなく、ユニットまでに障害物のない水平な場所に設置して下さい。  
特に有害な物質取扱い作業場の場合は、すぐ側に設置して下さい。(ANSI Z358.1-2009 Section 6.4.2)
2. 洗眼器の使用水は飲料水を使用し、0.2MPaの圧力で少なくとも16L/minが15分間絶え間なく流れ続けることの出来る、断水の恐れのない水源の確保できる場所に設置して下さい。

#### ●据付前の注意

1. S19214EFW・SB・HSは組立てられた状態でボックスに納められています。3ページの図を見て、部品の不足がないか確認して下さい。

## 2. 必要資材

- 3/8" アンカーボルト 3本
- テフロンシールテープ
- 給水用の配管資材 (通常 1/2")
- 給水配管用サポート

### ●据付手順

**注意!** ユニットの据え付ける前に給水ラインを必ず十分にフラッシングして、ゴミ等を取り除いて下さい。

**Step1:** ベースを床面にしっかりと固定して下さい。

1. ベースを床面に固定するために、3/8"ボルト用のアンカーを3本打って下さい。
2. 3/8"のボルトでベースをアンカーにしっかりと固定して下さい。

**Step2:** 給水管を接続して下さい。

1. 給水パイプを接続して下さい。尚、ユニットに荷重のかからないように給水パイプはハンガー等で個別にサポートして下さい。
2. 排水パイプを接続して下さい。
3. 付属のサインパネルを壁やパイプ等よく見えるところに貼り付けて下さい。

### ●据付後の注意

1. 給水元弁は常に開いておいて下さい。

#### **2. 週に一度は通水し、作動を確認して下さい。**

週に一度の通水テストは、ANSI Z358.1-2009によって義務付けられた大切な作業です。(ANSI Z.1358.1 Section 5.5.2)


必ず行い、付属の管理用タグに記入し、管理するようお願いします。

### **使用方法**

1. 洗眼器を使用するときは、ハンドルを向こう側に押し倒して下さい。
2. 両目のまぶたを指でよく開きながら、眼球とまぶたの隅々までよく水が行きわたるように、最低 15 分間洗浄し、直ちに眼科医の手当てを受けて下さい。  
尚、コンタクトレンズを着用している方は、固着していない限り、取り外して洗浄して下さい。
3. 洗眼器を止めるときは、ハンドルを元の位置に戻して下さい。
4. ホーススプレーはバルブハンドルを握ると水が出ます。洗いたい部位にスプレーして下さい。
5. スプレーを止めるにはハンドルを握りながらレバーのストッパーを外し、ハンドルの握りを緩めると止まります。

## 部品リスト

設置要領書を参照下さい。



No	名称
①	ベース
②	チーズ
③	パイプ
④	ハブ
⑤	SUS 洗眼ボウル
⑥	洗眼／洗顔ヘッド
⑦	ボールバルブ
⑧	ハンドルアッセンブリー
⑨	ホーススプレー
⑩	NPT-PT アダプター

注：サインパネル、管理用タグは図示されていません。

# LEONARD

本装置の取り扱いに関して不審点、不明点がありましたら、どうぞ遠慮なく御連絡下さい。

---

サービスコール ☎ 0120-71-0321

