




要 目 表				注 記	
最高供給圧力 (蒸気・給水共)	0.40 Mpa	給湯量	80 L/min	交換熱量	240,000 Kcal/h
	4.0 Kg/cm ²		280 Kw		
必要蒸気圧力 (作動時圧力)	0.20 Mpa	電源	AC100 V	消費電力	400 W
	2.0 Kg/cm ²				
必要蒸気量	465 kg/h	製品重量	240 Kg	塗装色	マンセル 5Y7/1
供給水温度	10 °C				
給湯温度	60 °C				

1) 蒸気並びに給水は必ず所定の一定圧力で供給して下さい。

2) ドレンは押出圧力がありませんので、立ち上げないで大気へ開放で排出して下さい。立ち上げる場合は別途お問い合わせ下さい。

3) 給湯配管が長い場合は、ユニット装着のポンプ以外に、循環ライン上に循環ポンプの設置が必要になることがあります。

4) 給湯配管が長く保有水量が多い場合は、ユニット装着の密閉膨張タンクだけでは膨張分を吸収できない場合があります。その場合、必要な容量の密閉膨張タンクを別に設置して下さい。

5) 給湯ラインのエア抜きについては充分な配慮をお願いします。

品名型式		図 番	
LEONARD®		19188-3-SS	
承認		島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1/12 サイズ A3	
図面来歴	変更箇所	⑬逆止弁	要目表追記
	担当	川西	川西
図面来歴	日付	2023/3/1	2023/7/6
			2026/9/16

22	外板	3	SS	前面・側面x2
21	流量調整弁	1	SUS 他	
20	圧力計及コック	4	SUS 他	蒸気ライン(BC)×1
19	制御盤ボックス	1	SS 他	
18	架 台	1	SS	
17	排水, 排蒸気弁	4	SUS	UTK/UCL 15A
16	密閉膨張タンク	1	SUS 他	0.3 MPa ST-17
15	温度計	2	SUS 他	0-100°C
14	給水・循環ライン逆止弁	2	SCS13	40A・25A
13	蒸気ドレンライン逆止弁	1	BC 他	25A
12	空気抜弁	1	SUS	
11	安全弁	1	BC SUS	0.4 MPa-15A
10	圧カスイッチ	1	SUS 他	ON-0.05MPa OFF-0.01MPa
9	スチームトラップ	1	Bs SUS	BPT13SX-15A
8	スチームトラップ	1	FC SUS	FT14HC-4.5-25A
7	循環ポンプ	1	SUS 他	PSS2-25□-0.25S
6	給水ストレーナー	1	SCS13	40A
5	蒸気ストレーナー	1	BC 他	40A
4	蒸気遮断弁	1	SUS 他	DP100-40A
3	測温抵抗体	1	SUS 他	Pt100Ω
2	温度調節弁	1	SUS 他	PHXVR-101UUG-040
1	熱交換器	1	SUS	DRS-S 100
符号	名 称	数量	材 質	備 考